

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Číslo spisu

OU-KN-OSZP-2022/011926-004

Komárno

24. 10. 2022



Rozhodnutie

o stavebnom povolení

Popis konania / Účastníci konania

Rozšírenie verejného vodovodu

Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove (IČO: 00306622)

Výrok

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na základe žiadosti stavebníka Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove (IČO: 00306622) zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Feketeovou vykonal konanie vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Podľa výsledku vodoprávneho konania vydáva pre stavebníka Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Feketeovou

povolenie

na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona pre vodnú stavbu Okoličná na Ostrove - rozšírenie verejného vodovodu

Vodná stavba bude umiestnená na pozemku parc. registra „C“ č. 2021/2, 1987/1, 1987/2, 1102 – lokalita Tulipán a 877/258, 877/257, 879/2, 877/254 – lokalita Nový Dvor v k.ú. Okoličná na Ostrove. Projektovú dokumentáciu vypracoval KUBING, s.r.o., Ing. Alexander Kubis (č. reg. 0623*SP*A2), Komárno v decembri 2020 pod číslom zákazky 39/2020. Záväzný stanovisko stavebného úradu, Mesta Kolárovo, podľa § 120 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bolo vydané pod č. 2303/2021/SP183-2 z 24.05.2022.

Podmienky povolenia:

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby sa vzťahuje na:

Stavbu rozčlenenú na nasledovné samostatné vetvy:

Prepoj Nový dvor

názov materiál dimenzia dĺžka

Vetva ND HDPcPN10 DN 110 181 m

Na privodnom potrubí navrhujeme osadiť podzemný hydrant DN 80 III v km 0,170. Potrubie bude opatrené úsekovými podzemnými uzávermi so zemnou súpravou na začiatku a na konci navrhovaného potrubia teda 2 ks. Lomové body budú VB1 km 0,003; VB2 km 0,132.

Z dôvodu zmeny koncepcie prívodu vody sa pôvodné prívodné potrubie odstavi a z uvedeného dôvodu je nevyhnutné osadiť na konci rozvodného potrubia, kde sa pôvodné prívodné potrubie pripájalo, osadiť Hydrant koncový H2.

Vodovod Tulipán

názov materiál dimenzia dĺžka

Vetva T HDPE PN10 DN 90 736 m

Na vodovodnom potrubí navrhujeme osadiť podzemné hydranty v počte 4 ks nasledovne:

H1 km 0,100

H2 km 0,400

H3 km 0,541

H4 km 0,736

Celková dĺžka vodovodov : 917 m

Platnosť povolenia:

1. V prípade, ak práce na stavbe nebudú začaté do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, povolenie stráca platnosť. Pri ďalšom záujme je potrebné požiadať o nové povolenie.

2. Orgán štátnej vodnej správy môže udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť z vlastného podnetu podľa § 24 vodného zákona.

Povinnosti stavebníka:

1. Stavbu dokončiť v termíne do 10/2024.

2. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-KN-OSZP-2021/003417-003 z 11.02.2021.

Podľa § 58 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebník musí preukázať, že je vlastníkom alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

3. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-KN-OSZP-2021/003695-002 z 16.02.2021.

V zmysle § 68 písm. d) a § 69 ods. 1 písm. c), d) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín v intraviláne je obec a v extraviláne okresný úrad.

4. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-KN-OSZP-2021/003414-002 z 09.02.2021

• S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

• Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

• Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

• prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

• recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

• zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

• zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

• Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.

z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).

Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne listky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

5. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KN-OSZP-2021/009166-002 z 14.06.2021

- predmetná stavba - navrhovaný vodovod - vetva ND HDPE PN10 DN 110 v lokalite Nový Dvor - prichádza do styku (súbehu) s cestou III/1459 Okoličná na Ostrove - Čalovec v km 1,063 - km - 1,192 vľavo v smere staničenia v extraviláne,
- staničenie v km uvádzané v tomto stanovisku je kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky (www.ssc.sk),

- s uložením navrhovaného vodovodu - vetvy ND HDPE PN10 DN110 - vedenej v súbehu s cestou III/1459 v km 1,063 - km 1,192 vľavo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby vo vzdialenosti min. 4,80 m - 6,42 m od okraja vozovky cesty III/1459 za priekopou cesty III/1459 v ochrannom pásme cesty III/1459 (najbližšia hrana ryhy od okraja vozovky cesty III/1459 vo vzdialenosti min. 4,80 m - 6,42 m) v hĺbke min. 1,40 m súhlasíme,

- navrhované poklopy hydrantov, uzávery a všetky prípadné ostatné navrhované zariadenia na navrhovanej stavbe žiadame osadiť v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby mimo cestný pozemok cesty III/1459,

- k riešeniu navrhovaného vodovodu - vetva T HDPE PN10 DN90 v lokalite Tulipán - nemáme pripomienky, nakoľko neprichádza do styku s cestami II. a III. triedy.

Všeobecne platné podmienky:

- v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do vozovky a krajnice cesty III/1459,
- pracovné mechanizmy a materiál nesmú byť umiestnené v cestnom pozemku cesty III/1459,
- na ceste III/1459 sa v km 1,127 nachádza prístup ID: P80125, navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu,
- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššieuvedenej cesty a jej príslušenstva,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššieuvedenej ceste,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- upozorňujeme na ust. § 1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,
- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zasypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zasypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom,
- pred začatím prác žiadame ohlásiť výkopové práce na RSAÚC Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Komárno - Ing. Andrea Horkovičová 0902 948 532 -, ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce,
- akékoľvek prípadné zmeny oproti odsúhlasenej projektovej dokumentácii navrhovanej stavby voči odsúhlasenej projektovej dokumentácii odsúhlasí na RSAÚC Nitra a.s. Stredisko Správy a údržby Komárno.
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle ust. §9 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky,



- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,
- Pred začatím prác je potrebné si vyžiadať od nášho úradu všetky potrebné povolenia v zmysle ust. Zákona č. 135/1961 Zb.

- V ostatnom žiadame dodržať podmienky stanoviska RSaÚC Nitra a.s., stredisko Komárno, pod č. RD 012100040, RO 012100017 zo dňa 12.02.2021.

6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Nitra pod č. KPUNR-2021/13381-2/49941/PAT z 17.6.2021

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. AK počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby.

- V prípade zistenia archeologického náleziska alebo nálezov mimo vyššie uvedenej obhliadky, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámí nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

- Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona, ak k archeologickému nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi náleznú sumu až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

6. OR HaZZ v Komárne listom č. ORHZ-KN1-2022/000695-002 z 20.09.2022 s predmetnou stavbou súhlasí bez pripomienok. Navrhovaná vetva rozvážacieho potrubia priemeru DN 110 bude môcť plniť aj doplnkovú funkciu spočívajúcu v dodávke vody na hasenie požiarov iba: - pre stavby podľa položky 1 a 3 prílohy č. 1 k vyhláške č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, a

- pre stavby vzdialené od odberných miest podľa požiadavky v §8 ods. 9 vyhlášky č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

7. Dodržať podmienky vyjadrenia Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. č. 66/2021 z 23.02.2021. Prepojovacie potrubie vetvy ND je podmienené výstavbou verejného vodovodu v rámci projektu „Okoličná na Ostrove m.č. Nový Dvor – vodovod“.

8. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. Bratislava pod č. TD/NS/0662/2022/Či z 4.7.2022:

- Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne.

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby, výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- v prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (Ivan Hýbela, email.: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k trestnému činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestnému činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 932 02, STN 386442, TPP 934 01, TPP 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

09. Dodržať vyjadrenie spoločnosti MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany č. BA-3437 2022 zo 07.09.2022, kde stavbou nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbchoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť zľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora.



Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zemin pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Čisto 033/77320 32 , mob. 0907 721 378

• je nutne preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

• pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť 7.3.2023.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa §21 ods. 127 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronickej komunikácii zodpovedá projektant!

10. Dodržať stanovisko Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6612214854 zo dňa 10.5.2022, kde uvádza, že nedôjde do styku so sieťami elektronickej komunikácii (ďalej SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, a.s.

• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§68 zák.č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, 0903559280.

• V prípade ak na definovanom území sa nachádza nadzemná komunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

• V zmysle § 21 ods. 12 zákona Č. 452/2021 Z. z. o elektronickej komunikácii sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona Č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava č. CD 54120/2022 z 18.07.2022 s nasledovnými podmienkami:

- pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/On-linesluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení),
- v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je možné realizovať len ručný výkop, realizácia musí byť vykonávaná v súlade so zákonom číslo 251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov, súvisiacimi normami a technickými pravidlami a v súlade s normou STN 73 6005,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a WN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať tak, aby nevznikla možnosť poškodenia elektroenergetického distribučného zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné ovplyvňovanie, prípadné poškodenie,
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod káblovým vedením ZSD, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia), pred zakrytím rozkopávok v miestach styku s vedeniami v našej správe, musia byť tieto skontrolované zástupcami našej spoločnosťami a z odovzdania investor vypracuje zápis, či nedošlo k ich náhodnému porušeniu a či boli dodržané príslušné STN o priestorovom uložení,
- pri zemných prácach žiadame ne porušiť mechanickú stabilitu podperných bodov, neznižovať bezpečnosť a chod elektroenergetických zariadení a neporušiť uzemňovaciu sústavu elektroenergetických zariadení, ktorú chceme prekontrolovať po ukončení výkopových prác,
- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov STN zodpovedá projektant.

12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava listom č. ASM-80-1533-2021 z 29.06.2021 so stavbou súhlasí a nemá pripomienky.

13. Slovenský pozemkový fond vydal stanovisko pod č. SPFS5842/2022/740/006,SPFZ105112/2022 z 22.06.2022, v ktorom bude predmetnou stavbou dotknutý nasledovný pozemok:

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len "pozemok/ky SR"), a to:



- C-KN č. 877/258 o výmere: 511 m², druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV Č. 1051, v celosti.
- SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu a s jej realizáciou na pozemku SR podľa predloženej žiadosti a dokumentácie za podmienok:
 - stavebník bude mať na dotknutý pozemok SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
 - stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena, znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m²), stavebné povolenie a stanovisko SPF,
 - k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SR,
 - po dokončení stavby bude pozemok SR daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. Všetky náklady, ktoré stavebník v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami,
 - stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemku SR, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie.

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien Vám zároveň oznamuje, že sa nemôže vyjadriť k parcele C-KN Č. 879/2, LV Č. 1201 z dôvodu, že nie je na príslušnom LV zapísaný ako správca.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SR previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SR.

14. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja vydal stanovisko pod č. CS 9331/2021, CZ 24725/2021 z 27.07.2021, ku ktorej sa vyjadruje ako vlastník ciest II. a III. Triedy, v zmysle §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovne:

- predmetná stavba prichádza do styku v súbehu s cestou III/1459 v extraviláne obce Okoličná na Ostrove v km 1,063 - 1,192,
- uloženie navrhnutého vodovodného potrubia ND HDPE PN 10 DN 110 v súbehu s cestou III/1459 žiadame realizovať v zmysle predloženej DSP č. 39/2020, bez zásahu do vozovky a krajnice cesty III. triedy,
- štartovaciu a cieľovú jamu pre napojenie vodovodu požadujeme umiestniť čo najďalej od spevnenej časti vozovky cesty III. triedy, nie tesne k vozovke, či krajnici vozovky - vzdialenosť určí správca cesty, rozmery jam žiadame minimalizovať,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty III. triedy,
- nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k narušeniu vozovky cesty III. triedy,
- pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozovky cesty III. triedy a jej súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods.4 a ods.5 cestného zákona a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd.
- Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať všetky podmienky určené správcou cesty, Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s., Strediskom správy a údržby Komárno list č. RD 012100040, RO 012100017 zo dňa 12.02.2021.

15. Regionálna správa a údržba ciest Nitra vydala stanovisko č. RD012100040, RO012100017 12.02.2021

- predmetná stavba navrhovaný vodovod – vetva ND HDPE PN10 DN110 v lokalite Nový Dvor - prichádza do styku (súbehu) s cestou III/1459 Okoličná na Ostrove – Čalovec v km 1,063 – km 1,192 vľavo v smere staničenia v extraviláne,
- staničenie v km uvádzané v tomto stanovisku je kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky (www.sse.sk),
- s uloženíím navrhovaného vodovodu - vetvy ND HDPE PN10 DN110 - vedenej v súbehu s cestou III/1459 v km 1,063 – km 1,192 vľavo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby vo vzdialenosti min. 4,80 m – 6,42 m od okraja vozovky cesty III/1459 za priekopou cesty III/1459 v ochrannom pásme cesty III/1459 (najbližšia hrana ryhy od okraja vozovky cesty III/1459 vo vzdialenosti min. 4,80 m – 6,42 m) v hĺbke min. 1,40 m súhlasíme,
- navrhované poklopy hydrantov, uzávery a všetky prípadné ostatné navrhované zariadenia na navrhovanej stavbe žiadame osadiť v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby mimo cestný pozemok cesty III/1459,
- k riešeniu navrhovaného vodovodu – vetva T HDPE PN10 DN90 v lokalite Tulipán - nemáme pripomienky, nakoľko neprichádza do styku s cestami II. a III. triedy.

Všeobecne platné podmienky:

// v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do vozovky a krajnice cesty III/1459,

pracovné mechanizmy a materiál nesmú byť umiestnené v cestnom pozemku cesty III/1459,

na ceste III/1459 sa v km 1,127 nachádza priepust ID: P80125, navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu,

- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššieuvedenej cesty a jej príslušenstva,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššieuvedenej ceste,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,
- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatravnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom,
- pred začatím prác žiadame ohlásiť výkopové práce našej spoločnosti – Ing. Andrea Horkovičová – 0902 948 532 -, ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce z hľadiska nami sledovaných záujmov,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností,
- investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky,
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávať všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,
- akékoľvek prípadné zmeny oproti odsúhlasenej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby, resp. akékoľvek zmeny pri realizácii navrhovanej stavby voči odsúhlasenej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby je potrebné opätovne prostredníctvom projektovej dokumentácie odsúhlasiť našou spoločnosťou z hľadiska nami sledovaných záujmov,
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné povolenia od Okresného úradu Komárno, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

16. Okresné riaditeľstvo policajného zboru pod číslom ORPZ-KN-ODI1-857-001/2022 zo dňa 21.10.2022 s projektovou dokumentáciou súhlasí.

Všeobecné ustanovenia:

1. Udelené povolenie je viazané na Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove (IČO: 00306622) zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Feketeovou
2. Spôsob uskutočnenia stavby bude zhotoviteľom.
3. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác orgánu štátnej vodnej správy.
4. V prípade, ak práce na stavbe nebudú začaté do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, povolenie stráca platnosť. Pri ďalšom záujme je potrebné požiadať o nové povolenie.
5. Požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie zmeny technického riešenia stavby oproti projektovej dokumentácii, ak by vznikla v priebehu výstavby.
6. Zabezpečiť vytýčenie trasy podzemných vedení.
7. Po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu.
8. Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 3 vodného zákona.
9. Doba trvania vodnej stavby nie je časovo obmedzená, stavba sa povoľuje na čas, po ktorý bude vodná stavba odôvodnená.
10. Toto povolenie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb a nenahrádza rozhodnutia vydávané podľa osobitných predpisov.
11. Nerozdielnou súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorej jedna sada sa ukladá do evidencie o vodách orgánu štátnej vodnej správy.

Účastníci konania a dotknuté orgány:

1. navrhovateľ: Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove (IČO: 00306622) zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Feketeovou



2. projektant: KUBING s.r.o., Ing. Alexander Kubis, Hadovce 171, 845 01 Komárno
 3. Verejnou vyhláškou: Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
 4. KOMVaK, a.s., E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
 5. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II 8, 949 01 Nitra
 6. Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
 7. Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 821 01 Piešťany
 8. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Komárne, Pohraničná 8, 945 01 Komárno
 10. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
 11. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
 12. OR Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komárno
 13. Regionálna správa a údržba ciest, a.s., Okružná cesta 2368, 945 01 Komárno
 14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
 15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 16. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 17. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
 18. Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A 949 01 Nitra
 19. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- v konaní neuplatnili námietky a pripomienky. Požiadavky dotknutých orgánov boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove (IČO: 00306622) zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Feketeovou listom doručeným dňa 19.08.2022 požiadala orgán štátnej vodnej správy o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby. Vodoprávne konanie bolo oznámené listom č. OU-KN-OSZP-2022/011926-002-Ku zo dňa 23.08.2022.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy v stanovenej lehote neuplatnili pripomienky a námietky. Vzhľadom na to, že podľa výsledku vodoprávneho konania nie sú ohrozené ani poškodené záujmy a práva iných a stavba je technicky odôvodnená, vyhovel orgán štátnej vodnej správy žiadosti tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od poplatkov sú obce oslobodené

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a 54 ods. (1), (2) zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia u orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 vodného zákona a § 69 stavebného zákona a preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na oznamovacej tabuli Obci Okoličná na Ostrove. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Kópiu tohto oznámenia po uplynutí stanoveného termínu s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia zašlite na špeciálny stavebný úrad.

Vyvesené dňa 3. 11. 2022 Zvesené dňa

.....
odtlačok pečiatky, podpis

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove, Slovenská republika
KUBING s.r.o., Hadovec 171, 945 01 Komárno, Slovenská republika
KOMVAK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, Slovenská republika
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná , 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno, Mederčská , 945 01 Komárno, Slovenská republika
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno, Slovenská republika